

Số: HĐ 23.26 /PKN-KHSS

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT
(Kết quả chỉ có giá trị với mẫu đem kiểm nghiệm)



- Tên mẫu: Mẫu nước vị trí số 1 – tại bể chứa nước sạch đã xử lý- Nhà máy cấp nước Chùa hang - Tổ 12, phường Linh Sơn
- Mã số mẫu: HĐ 23.26.09.01
- Đơn vị/cá nhân gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU**
Địa chỉ: Số nhà 463/1, tổ Hương Sơn 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Ngày nhận mẫu: 09/9/2026
- Số lượng mẫu: 01
- Thời gian kiểm nghiệm: 09/9/2026- 23/9/2026
- Mô tả mẫu: Mẫu nước chia làm 2 chai: đựng trong chai nhựa làm hóa lý; đựng chai thủy tinh làm vi sinh .
- Thời gian lưu mẫu: 10 ngày
- Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	Mức quy định theo QCVN
1	Màu sắc	TCVN 6185:2008	TCU	1,36	15
2	Mùi vị	Cảm quan	-	Mùi clo, không có vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	pH*	TCVN 6492:2011	-	7,442	6,0-8,5
4	Độ đục	TCVN 6184:1996	NTU	0,33	2
5	Amoni*	TCVN 6179-1:1996	mg/l	<0,005	1,0
6	Chỉ số pecmangannat	TCVN 6491:1996	mg/l	0,53	2,0
7	Clo dư	TCVN 6225-1:2012	mg/l	0,43	0,2-1,0
8	Asen (As)*	TCVN 6626:2000	mg/l	<0,001	0,01
9	Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100 ml	0	<1
10	E. coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100 ml	0	<1

Ghi chú:

- Viện Khoa học sự sống chỉ chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm của mẫu thử. Các thông tin về tính xác thực và độ tin cậy của mẫu do khách hàng cung cấp.
- KPH: không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử.
- Dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS/ISO 17025/2017; Dấu (**) là chỉ tiêu sử dụng kết quả của nhà thầu phụ.
- Viện Khoa học sự sống không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Viện Khoa học sự sống.

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 9 năm 2026

PHÒNG KIỂM NGHIỆM



ThS. Nguyễn Thế Cường

VIỆN KHOA HỌC SỰ SỐNG



**KT. VIÊN TRƯỞNG
PHÓ VIÊN TRƯỞNG**

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Phòng Phân tích hóa học - Viện Khoa học sự sống

Trụ sở/ Địa chỉ tiếp nhận mẫu: Tổ dân phố 14, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02083 753032 - Hotline: 0396 012 338

Email: ppthh2012@gmail.com - Website: <http://tils.tuaf.edu.vn/>

Trang 1/1

BM 7.8-03/SĐ:01

Số: HD 23.26 /PKN-KHSS

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT
(Kết quả chỉ có giá trị với mẫu đem kiểm nghiệm)



VILAS 603

- Tên mẫu: Mẫu nước vị trí số 2 - lấy tại vòi sử dụng trên mạng lưới cấp nước-HGD Nguyễn Văn Thành- tổ 14, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên
- Mã số mẫu: HD 23.26.09.02
- Đơn vị/cá nhân gửi mẫu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU
Địa chỉ: Số nhà 463/1, tổ Hương Sơn 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Ngày nhận mẫu: 09/9/2026
- Số lượng mẫu: 01
- Thời gian kiểm nghiệm: 09/9/2026- 23/9/2026
- Mô tả mẫu: Mẫu nước chia làm 2 chai: đựng trong chai nhựa làm hóa lý; đựng chai thủy tinh làm vi sinh
- Thời gian lưu mẫu: 10 ngày
- Kết quả kiểm nghiệm

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	Mức quy định theo QCVN
1	Màu sắc	TCVN 6185:2008	TCU	1,33	15
2	Mùi vị	Cảm quan	-	Mùi clo nhẹ, không có vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	pH*	TCVN 6492:2011	-	7,43	6,0-8,5
4	Độ đục	TCVN 6184:1996	NTU	0,34	2
5	Amoni*	TCVN 6179-1:1996	mg/l	<0,005	1,0
6	Chỉ số pecmangannat	TCVN 6491:1996	mg/l	0,59	2,0
7	Clo dư	TCVN 6225-1:2012	mg/l	0,38	0,2-1,0
8	Asen (As)*	TCVN 6626:2000	mg/l	<0,001	0,01
9	Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100 ml	0	<1
10	E. coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100 ml	0	<1

Ghi chú:

- Viện Khoa học sự sống chỉ chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm của mẫu thử. Các thông tin về tính xác thực và độ tin cậy của mẫu do khách hàng cung cấp.
- KPH: không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử.
- Dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS/ISO 17025:2017; Dấu (**) là chỉ tiêu sử dụng kết quả của nhà thầu phụ.
- Viện Khoa học sự sống không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Viện Khoa học sự sống.

PHÒNG KIỂM NGHIỆM



ThS. Nguyễn Thế Cường



Thái Nguyên, ngày 23 tháng 9 năm 2026

VIỆN KHOA HỌC SỰ SỐNG

KHOA HỌC SỰ SỐNG

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Phòng Phân tích hóa học - Viện Khoa học sự sống

Trụ sở/ Địa chỉ tiếp nhận mẫu: Tổ dân phố 14, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02083 753032 - Hotline: 0396 012 338

Email: ppthh2012@gmail.com - Website: <http://tils.tuaf.edu.vn/>

Trang 1/1
BM 7.8-03/SĐ:01

Số: HĐ 23.26 /PKN-KHSS

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

(Kết quả chỉ có giá trị với mẫu đem kiểm nghiệm)



- Tên mẫu: Mẫu nước vị trí số 3 - lấy tại vòi sử dụng trên mạng lưới cấp nước **VILAS 603**
HGD Lưu Văn Hùng- tổ 6, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên
- Mã số mẫu: HĐ 23.26.09.03
- Đơn vị/cá nhân gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU**
Địa chỉ: Số nhà 463/1, tổ Hương Sơn 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Ngày nhận mẫu: 09/9/2026
- Số lượng mẫu: 01
- Thời gian kiểm nghiệm: 09/9/2026- 23/9/2026
- Mô tả mẫu: Mẫu nước chia làm 2 chai: đựng trong chai nhựa làm hóa lý; đựng chai thủy tinh làm vi sinh
- Thời gian lưu mẫu: 10 ngày
- Kết quả kiểm nghiệm

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	Mức quy định theo QCVN
1	Màu sắc	TCVN 6185:2008	TCU	1,34	15
2	Mùi vị	Cảm quan	-	Mùi clo nhẹ, không có vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	pH*	TCVN 6492:2011	-	7,50	
4	Độ đục	TCVN 6184:1996	NTU	0,33	2
5	Amoni*	TCVN 6179-1:1996	mg/l	<0,005	1,0
6	Chỉ số pecmangannat	TCVN 6491:1996	mg/l	0,66	2,0
7	Clo dư	TCVN 6225-1:2012	mg/l	0,36	0,2-1,0
8	Asen (As)*	TCVN 6626:2000	mg/l	<0,001	0,01
9	Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100 ml	0	<1
10	E. coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100 ml	0	<1

Ghi chú:

- Viện Khoa học sự sống chỉ chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm của mẫu thử. Các thông tin về tính xác thực và độ tin cậy của mẫu do khách hàng cung cấp.
- KPH: không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử.
- Dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS/ISO 17025/2017; Dấu (**) là chỉ tiêu sử dụng kết quả của nhà thầu phụ.
- Viện Khoa học sự sống không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Viện Khoa học sự sống.

PHÒNG KIỂM NGHIỆM

(Signature)

ThS. Nguyễn Thế Cường



Thái Nguyên, ngày 23 tháng 9 năm 2026

VIỆN KHOA HỌC SỰ SỐNG

KHOA HỌC SỰ SỐNG

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Signature)
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

Phòng Phân tích hóa học - Viện Khoa học sự sống
Trụ sở/ Địa chỉ tiếp nhận mẫu: Tổ dân phố 14, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: 02083 753032 - Hotline: 0396 012 338
Email: pptth2012@gmail.com - Website: www.vks.vn

Trang 1/1